

事前確認リスト【一戸建て用】

耐震基準適合証明発行サービス

年 月 日

	0	ご確認された方のお名前		
外部 項目	1	基礎の高さは40cm以上ありますか？ ※築10年を超えるものは30cm以上 ※基礎の外周部分全てにおいて、地面から土台下端までの最も低い高さを測定		有 ・ 無 耐火構造、又は準耐火構造は確認不要
	2	床下換気孔は4m以内毎に設けられていますか？ 又は基礎パッキン工法でしょうか？（基礎断熱工法は除く） ※築10年を超えるものは5m以内毎		有 ・ 無 耐火構造、又は準耐火構造は確認不要
	3	基礎にひび割れや欠損等の著しい劣化はありますか？ ※ひび割れは幅0.5mm未満、欠損は深さ20mm未満で【適合】		有 ・ 無
	4	外壁と基礎の境に水切り金物がありますか？ (平成13年3月31日以前に建築された住宅は除く)		有 ・ 無 耐火構造、又は準耐火構造は確認不要
	5	外壁、軒裏にひび割れや欠損等の著しい劣化はありますか？ ※ひび割れは幅0.5mm未満、欠損は深さ20mm未満で【適合】		有 ・ 無
	6	小屋裏換気孔は妻壁や軒裏等で確認できますか？ (屋根断熱工法は除く)		有 ・ 無 耐火構造、又は準耐火構造は確認不要
室内 項目	7	床、壁に著しい傾斜や沈み込み等がありますか？ ※規定値6/1,000未満であれば【適合】		有 ・ 無
	8	床下点検口等により、床下内部が確認できますか？		有 ・ 無 点検口の位置()
	9	小屋裏点検口等により、小屋裏内部が確認できますか？ また、脚立は必要でしょうか？(2~3段程度のもので可) 脚立が必要な場合、ご用意いただく事は可能でしょうか？		有 ・ 無 必要 ・ 不要 可能 ・ 不可能 点検口の位置()
	10	調査時に電気及び水道の使用は可能でしょうか？		可能 ・ 不可能
<p>《 特 記 事 項 》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 不適合となる項目が存在する場合、適合証明書を発行することはできません。 ・ 補修等により不適合となる項目の是正された場合、是正後の調査確認が必要となります。 ・ 再調査(2回目～)により適合証明書を発行する場合、調査毎に+15,000円(税別)が発生します。 				

何かご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 ⇒ TEL.: 048-296-2122

株式会社 近藤企画設計工房